

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER REPLANTADAS EN OBRA.

RESUMEN DE ARTEFACTOS - CONSUMOS A GAS

	ARTEFACTO	UBICACION	CANT.	Kcal/h	M3/H	TOT. Kc/h	TOT. M3/H	MEDIDOR
IG	CALDERA	PLANTA BAJA	1	60.000	6.5	60.000	6.5	7
IG	LOCAL COMERCIAL	PLANTA BAJA	1	148.800	16	148.800	16	16
CAUDAL TOTAL ADOPTADO m3/h								25

DETALLE DE GABINETE DE REGULACIÓN

