

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER REPLANTEADAS EN OBRA.



VRF-001 (TIRA DE AULAS CON SALA DE REUNIÓN)						
Nombre	Nivel	Tipo	CT	CS	Calef.	Caudal Aire (l/s)
			(kW)	(kW)	(kW)	
UE-001	Planta Techo	Exterior	104.3	-	-	-
UI-001.1	Planta Baja	Conducto	10.1	6.3	4.8	650
UI-001.2	Planta Baja	Conducto	10.1	6.3	4.8	650
UI-001.3	Planta Baja	Conducto	9.8	6.0	4.5	650
UI-001.4	Planta Baja	Conducto	9.8	6.0	4.5	650
UI-001.5	Planta Baja	Conducto	9.8	6.0	4.6	650
UI-001.6	Planta Baja	Conducto	9.8	6.0	4.6	650
UI-001.7	Planta Baja	Conducto	9.8	6.1	4.6	650
UI-001.8	Planta Baja	Conducto	9.8	6.1	4.6	650
UI-001.9	Planta Baja	Conducto	9.9	6.1	4.8	650
UI-001.10	Planta Baja	Conducto	9.9	6.1	4.8	650
UI-001.11	Planta Baja	Conducto	6.8	4.3	3.7	400
VRF-002 (TIRA DE AULAS)						
Nombre	Nivel	Tipo	CT	CS	Calef.	Caudal Aire (l/s)
			(kW)	(kW)	(kW)	
UE-002	Planta Techo	Exterior	98.1	-	-	-
UI-002.1	Planta Baja	Conducto	10.2	6.3	4.9	650
UI-002.2	Planta Baja	Conducto	10.2	6.3	4.9	650
UI-002.3	Planta Baja	Conducto	9.8	6.0	4.5	650
UI-002.4	Planta Baja	Conducto	9.8	6.0	4.5	650
UI-002.5	Planta Baja	Conducto	9.8	6.0	4.8	650
UI-002.6	Planta Baja	Conducto	9.8	6.0	4.8	650
UI-002.7	Planta Baja	Conducto	9.8	6.0	4.8	650
UI-002.8	Planta Baja	Conducto	9.8	6.0	4.8	650
UI-002.9	Planta Baja	Conducto	9.9	6.1	4.8	650
UI-002.10	Planta Baja	Conducto	9.9	6.1	4.8	650
VRF-003 (TIRA ADMINISTRACIÓN CON BEDELÍA/LACTARIO)						
Nombre	Nivel	Tipo	CT	CS	Calef.	Caudal Aire (l/s)
			(kW)	(kW)	(kW)	
UE-003	Planta Techo	Exterior	18.9	-	-	-
UI-003.1	Planta Baja	Conducto	3.0	2.4	1.8	160
UI-003.2	Planta Baja	Conducto	5.7	5.1	3.9	420
UI-003.3	Planta Baja	Conducto	3.0	2.4	1.8	160
UI-003.4	Planta Baja	Conducto	3.3	3.0	1.4	260
UI-003.5	Planta Baja	Conducto	3.4	3.0	1.8	260
UI-003.6	Planta Baja	Cassette	1.5	1.2	1.7	-