



Universidad Nacional del Nordeste
Rectorado

Martes, 11 de mayo de 2021

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 07

LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL N° 01/21 [CU-010/21]

**Aulas de Nuevas Tecnologías Aplicadas al Arte- Facultad de
Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE), Chaco**

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 4º del Pliego de Cláusulas Generales, se emite la presente CIRCULAR con las siguientes disposiciones:

Consulta N° 1

Acondicionadores de Aire

En la página 105 del PETP – Item 17: Instalación Termomecánica – Refrigeración, se solicitan equipos Split Frío solo, pero en el Plano IT01 se solicitan equipos Split Frío-Calor. Definir. ¿Habría que realizar servicios de mantenimiento luego de la puesta en marcha de los equipos?

Respuesta N° 1

Los equipos de aire acondicionado serán tipo Split frío-calor como lo indica el Plano IT01. El servicio de mantenimiento de los equipos instalados estará incluido en el presupuesto, hasta la Recepción Definitiva de la Obra.