



Miércoles 19 de mayo 2021.

**CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 04**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 [CU-015/21]**

**Obra: Laboratorio Conicet –E2, El Zanjón, Provincia de Santiago del  
Estero.**

**Universidad Nacional de Santiago del Estero.**

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 4° del Pliego de Cláusulas Generales, se emite la presente CIRCULAR con las siguientes disposiciones:

**Pregunta N° 23:**

*Ítem 5.3: Donde va la mampostería de bloque de Hº? Ni en la memoria ni en los planos figura su ubicación.*

**Respuesta N° 23**

Circular Aclaratoria con Consulta N° 02- Respuesta N° 06

El listado de Ítems que figura en pliegos es meramente indicativo, el Oferente podrá agregar o quitar de acuerdo con su computo métrico.

**Pregunta N° 24:**

*Ítem 7.2: Cubierta metálica s/ascensor, según memoria y planos es de HºAº. ¿Cuál va?*

**Respuesta N° 24**

Circular Aclaratoria con Consulta N° 02- Respuesta N° 09

El listado de Ítems que figura en pliegos es meramente indicativo, el Oferente podrá agregar o quitar de acuerdo con su computo métrico.

**Pregunta N° 25:**

*Ítem 8.3 y 10.1: En estos dos ítems hay cielorraso y en la memoria figura uno. ¿Se cotiza uno solo?*

**Respuesta N° 25**

Circular Aclaratoria con Consulta N° 02- Respuesta N° 11

El listado de Ítems que figura en pliegos es meramente indicativo, el Oferente podrá agregar o quitar de acuerdo con su computo métrico.

**Pregunta N° 26:**

*Ítem 10: En la memoria figura cielorraso aplicado a la cal en pasillos, pero en los planos figura cielorraso desmontable de yeso. ¿Cuál va?*

**Respuesta N° 26**

Circular Aclaratoria con Consulta N° 02- Respuesta N° 11

El listado de Ítems que figura en pliegos es meramente indicativo, el Oferente podrá agregar o quitar de acuerdo con su computo métrico.

**Pregunta N° 27:**

*Ítem 14: No figura la pintura para los cielorrasos de placas de yeso, se los puede agregar en el ítem 14.2: látex en pared de Durlock?*

**Respuesta N° 27**

El listado de Ítems que figura en pliegos es meramente indicativo, el Oferente podrá agregar o quitar de acuerdo con su computo métrico.



**Pregunta N° 28:**

*En el plano de Planta Alta en la Cocina - Comedor y Box 3 hay un panel corredizo, que no figura en la planilla de carpintería. Hay detalle constructivo del mismo.*

**Respuesta N° 28**

SE ACLARA Y CORRIGE

Panel Corredizo -Carpintería deAluminio Tipo Módena con color blanco, con vidrios traslucidos laminados 4+4. El contratista deberá presentar a la Inspección de Obra los detalles constructivos antes de su colocación.

El listado de Ítems que figura en pliegos es meramente indicativo, el Oferente podrá agregar o quitar de acuerdo con su computo métrico.

**Pregunta N° 29:**

*Ítem 23: No coinciden las cantidades de equipos de la memoria y de los planos. ¿Cuál se respeta?*

**Respuesta N° 29**

Circular Aclaratoria con Consulta N° 02- Respuesta N° 03

El listado de Ítems que figura en pliegos es meramente indicativo, el Oferente podrá agregar o quitar de acuerdo con su computo métrico.

**Pregunta N° 30:**

*Estimados, les hago una consulta, en el pliego pide colocar en el sobre el número de expediente, adjunto el artículo que hace mención;¿Podrían darnos ese número?*

**Respuesta N° 30**

N° de Expte. – MGE: 0001191/2021

Artículo 26: Licitación de "etapa única".

"La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado, y llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra....número de licitación y de expediente;..... fijados para la apertura".

**Pregunta N° 31:**

*"Instalación sanitaria", más precisamente al ítem 15.5 y 15.6 y es lo siguiente:*

- Cantidad de extractores a proveer (ítem 15.5).
- Cantidad de campanas extractoras de ácidos a proveer (15.6).
- Ubicación de las campanas extractoras de ácidos a proveer.
- Planos de detalles correspondientes a las campanas extractoras a la cual hace referencia el pliego de especificaciones técnicas.

**Pregunta N° 31:**

Remitirse a Pagina 44 y 46 de Pliego de Especificaciones Técnicas.

SE ACLARA: Las campanas van una en laboratorio N°1 y la otra en el N°2y los extractores también uno en cada laboratorio.

El listado de Ítems que figura en pliegos es meramente indicativo, el Oferente podrá agregar o quitar de acuerdo con su computo métrico.

**Pregunta N° 32:**

*Debido a las dudas que surgieron en la visita de obra es necesario para la justa compulsu la emisión del listado de ítem definitivo sobre el que se va a presupuestar sea por parte del organismo que licita, como así también el Computo métrico de la obra.*

**Respuesta N° 32:**

P. C E. :ARTÍCULO 5°: Sistemas de contratación de obras públicas.



**UNSE**

Universidad Nacional  
de Santiago del Estero

"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO  
NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste Alzado sin presupuesto oficial detallado (Ej.: Ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado, de acuerdo con el Art. 8° del P.C.G.)

**Pregunta N° 33:**

*Se hace necesario aclarar los trabajos a realizar para el acondicionamiento de los baños.*

**Respuesta N° 33**

Los Baños deberán quedar en perfecto funcionamiento. El oferente deberá evaluar y cotizar los trabajos que sean necesarios para el mismo.

El listado de Ítems que figura en pliegos es meramente indicativo, el Oferente podrá agregar o quitar de acuerdo con su computo métrico.

**Pregunta N° 34:**

*Se hace necesario aclarar el tipo de Aire Acondicionado debido a la diversidad de costos según la calidad y prestaciones de los mismos.*

**Respuesta N° 34**

Se colocarán los equipos A.A. de acuerdo con la distribución que figuran en planos correspondientes. Serán de Marcas reconocidas de primera calidad. El contratista deberá presentar a la Inspección de Obra antes de su colocación.

El listado de Ítems que figura en pliegos es meramente indicativo, el Oferente podrá agregar o quitar de acuerdo con su computo métrico.

**Pregunta N° 35:**

*En pag. 98 -2.2F Pliego de Especificaciones Técnicas.*

*Solo habla de instalación de cañería para telefonía y redes, sin mencionarse cableado y/o equipamiento.*

*Instalaciones para Teléfonos y Computadoras*


*También se colocarán cañerías independientes para la instalación telefónica y alimentación de P.C instalándose para ello cajas cuadradas de 10 x 10 cm en cada ambiente y dos cajas de salida como mínimo.*

**Respuesta N° 35**

Únicamente se realizará los trabajos que están descriptos. No hay cableado y/o equipamiento.

Se colocará las cañerías independientes y todo lo que describe el Pliego.

El listado de Ítems que figura en pliegos es meramente indicativo, el Oferente podrá agregar o quitar de acuerdo con su computo métrico.



Arq. Marcia Burgos  
Dir. Proyectos-Lic.- Contrataciones-UNSE

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

Av. Belgrano (s) 1912 Santiago del Estero, Argentina. Tel +54-385-4509500/5 int. 1038